

Serock, dnia 9 czerwca 2008

PRI 341-28-3/08

WYJAŚNIENIE NR 2 DO SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę sieci wodociągowej w Skubiance”.

W dniu 5 czerwca 2008r zamawiający otrzymał od jednego z Wykonawców następujące zapytanie:

„ - czy istnieje możliwość na etapie wykonawstwa zamiany metody odkrywkowej na metodę bezwykopową (przewiert sterowany horyzontalny) przy budowie wodociągów, przy zastosowaniu materiałów wymienionych w dokumentacjach?”.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje budowę głównego wodociągu metodą bezwykopową – przewiert sterowany. Metodą odkrywkową budowane są jedynie odrzuty w drogi boczne. Zamawiający dopuszcza jednak, wykonanie również tych odcinków sieci metodą przewiertu.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zając