

Serock, dnia 26 października 2011

PRI 272.2.11.1.2011

### WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: zadania pod nazwą: „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”.

W ramach prowadzonego postępowania od Wykonawców wpłynął szereg pytań dotyczących w/w postępowania, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej podajemy treści pytań oraz odpowiedzi na zadane wątpliwości:

Pytanie 1.

*„Zamawiający wymaga, aby zastosować nawierzchnię trawy syntetycznej wypełnioną granulatem gumowym EPDM w kolorze szarym. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnie, które mają w badaniu laboratoryjnym inne wypełnienie, ale zgodnie z wymogiem na powyższym postępowaniu zastosujemy granulaty gumowy EPDM w kolorze szarym. Na potwierdzenie załączymy do oferty oświadczenie o zastosowaniu wymaganego EPDM w kolorze szarym?”*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, rozwiązanie, gdzie nawierzchnie w badaniach laboratoryjnych mają inne wypełnienie niż EPDM w kolorze szarym. Wymaga się jednak zastosowanie dla tego rodzaju nawierzchni bezwzględnie tego typu wypełnienia, na co należy przedstawić w ofercie stosowne oświadczenie. W związku z powyższym dokonuje się również zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia, gdzie pkt. 3 specyfikacji w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:

*„zastosowana trawa syntetyczna musi posiadać certyfikat FIFA 2 Stars zrobiony na jakimkolwiek obiekcie tego typu. Nie wymaga się certyfikacji boiska będącego przedmiotem zamówienia, jak również dołączania certyfikatu na etapie składania ofert zgodnie z zapisami zawartymi w siwz”.*

Pytanie 2.

*„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na budowę boisk wg. Programu Orlik 2012 i budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawy syntetycznej?”*

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że: „w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów sportowych i rekreacyjnych w postaci boisk, kortów tenisowych, placów zabaw o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 400 000 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”. Warunek taki więc zostanie spełniony gdy będzie to boisko - również wielofunkcyjne - o nawierzchni ze sztucznej trawy. Nie ma tu znaczenia według jakiego programu budowa została przeprowadzona.

Pytanie 3.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem przedstawienia przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

W tym zakresie wprowadza się zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie pkt. 19 siwz otrzymuje brzmienie:

„19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

Jeżeli oferta wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców”.

Pytanie 4.


Odnosnie pytań dotyczących zastosowania trawy syntetycznej o minimalnych parametrach oraz wygórowanych według niektórych wykonawców jej parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyraźnie wskazał minimalne parametry techniczne trawy, która może zostać zastosowana do przedmiotowej inwestycji i określił je następująco:

- typ – włókno monofilowe, z rdzeniem,
- kolor – odcienie zielonego,
- wysokość – 60 mm.,
- ilość pęczków/m<sup>2</sup> - min. 8900,
- dtex – min. 16 000,
- ilość włókien/m<sup>2</sup>- min. 143 000,
- grubość włókna – min. 270 mikronów,
- wypełnienie EPDM – kolor szary.

Parametry te zostały już obniżone w stosunku do zastosowanych w dokumentacji projektowej, co zostało wyraźnie wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są ostateczne.



Handwritten signature and stamp of the contracting authority. The stamp includes the text 'Urząd Gminy' and 'Wydział Inżynierii i Budownictwa'.



Handwritten signature.