

Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym odprowadzenia wód opadowych z budynków wielorodzinnych przy ul. Pułtuskiej – osiedle Nowy Świat w Serocku w przedmiarze robót należy dodać pozycję wbudowanie separatora osadu typu CS o pojemności 2000l.

Powyższą pozycję należy wycenić poprzez zakup i montaż powyższego separatora.

Leszek Błachnio

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku