

Serock, dnia 19 stycznia 2007

PRI 341-6/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
tel. 0-22 782 88 00, fax: 0-22 782 74 99, e-mail: inwestycje@serock.pl,
www.serock.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

**Budowa oświetlenia drogowego w ul. granicznej i ul. Portowej w izbicy,
gm. Serock.**

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45231400-9

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- budowę linii oświetleniowej kablowej YAKXs 4x25mm² 674 mb,
- montaż słupów oświetleniowych S60 z wysięgnikiem – i oprawami oświetleniowymi OUS- 70W – 17 szt.

W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

- przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w robotach budowlanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
- postępowanie zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, p. poź. i sanitarnych.
- zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy należytego porządku w miejscu objętym pracami budowlanymi.
- poniesienie kosztów energii, wody, itd. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie, w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba,
- zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem osób niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób trzecich przed stratami w ich mieniu, zdrowiu i życiu,
- przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym terminem odbioru.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na swój koszt:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na podst. art. 21 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane.
- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, tzn. tyczenia i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy przecisku pod drogą powiatową 1802 i uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz pokrycia z tym związanych kosztów.

- zapewnienia na swój koszt badań archeologicznych zgodnie z decyzją Nr 1775/2006 z dnia 15.09.2006r w osobie Pana Marka Czarneckiego, „Archeology&Art.”, Warszawa, ul. Smoleńska 70 m. 45.

Uwaga! Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów.

4. Oferty częściowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

6. Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: wymagany – do dnia 31 maja 2007 roku.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania warunków przez Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 09.02.2004 r. ze zm.)
- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 09.02.2004 r. ze zm.)
- złożą kompletną ofertę, której zawartość opisana jest w punkcie poniżej,
- udziela co najmniej trzy lata rękojmi.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków poprzez szczegółową analizę formalną i merytoryczną złożonych ofert.

Wszystkie oferty, złożone w postępowaniu, które nie dotrzymują jakichkolwiek wymagań określonych w SIWZ – brak dokumentu, nieodpowiednia forma dokumentu, oświadczenia lub załącznika, niedotrzymanie terminu wykonania zadania, okresu rękojmi, czy terminu związania oferty - zostaną odrzucone, bądź wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną wykluczeni.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

A)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz,
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 2 do siwz.
3. Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat (jeżeli firma istnieje krócej, to w tym okresie) **co najmniej dwóch robót polegających na budowie linii oświetleniowych lub energetycznych o wartości minimum 50 000 zł brutto każda** – zał. nr 3. W wykazie tym należy wskazać zakres zamówienia, termin realizacji, zamawiającego, wartość oraz dołączyć do każdego z wymienionych robót dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością.
4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. – zał. nr 4. Wykonawca musi wykazać że dysponuje kierownikiem budowy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie

sieci i instalacji i/lub sieci elektrycznych), spełniającym warunki określone w punkcie poniżej. W przypadku, gdy wykonawca będzie wykonywał niektóre części zamówienia przez podwykonawcę musi wykazać w niniejszym załączniku: nazwę podwykonawcy, zakres oraz czas powierzonych mu prac i ich wartość.

5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie – kierownik budowy - posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz posiadają zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aktualne na cały okres budowy,
6. Kosztorys ofertowy, szczegółowy, oparty o katalogi i zgodny z załączonym przedmiarem robót.
7. Parafowany formularz umowy.

B) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- wszystkie dokumenty, oświadczenia informacje wymienione w punkcie 9A składane są wspólnie przez partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9A pkt. 2-3, które składane jest przez każdego z partnerów z osobna,
- pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

D) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty, bądź wykluczenie wykonawcy.

10.Sposób złożenia oferty oraz porozumienia się wykonawcy z zamawiającym:

1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.

2) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

3) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych) bez wymogu potwierdzania ich w formie pisemnej. Odpowiedzi udzielane przez stronę zamawiającą, ogłoszenia i zawiadomienia dla wykonawców będą przesyłane drogą elektroniczną lub faksem, na adresy podane na druku oferty złożonej przez wykonawcę.

(Uwaga: podanie adresu poczty elektronicznej bądź nr faksu nie jest obowiązkowe. W przypadku braku przez wykonawcę takiego środka przekazu, wszelka korespondencja do tego wykonawcy będzie przekazywana w formie pisemnej).

11.Osoby do kontaktu z wykonawcami:

- a) w sprawach formalnych – Marek Bąbolski, tel. 782-88-17
Informacji można uzyskać w dni powszednie od godz. 8.00-16.00
- b) w sprawach technicznych – Bohdan Stępień, tel. 782-88-19
Informacji można uzyskać we wtorki i piątki od godz. 12.30-16.00

12.Wadium: nie dotyczy

13.Termin związania ofertą: wynosi **30 dni**, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia takiej zgody nie powoduje utraty wadium. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie

terminu związania oferty, wykonawca musi przedłużyć termin ważności wadium lub, gdy nie jest to możliwe wnieść nowe wadium.

14.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy spiąć w sposób gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, obindowane lub wpięte w skoroszyt. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, napisana w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

Gmina Miasto i Gmina Serock

Rynek 21

05-140 Serock

oferta na

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Granicznej i ul. Portowej w Izbicy, gm. Serock”.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

15.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 24 I p. do godz. 11.30 dnia 09.02.2007 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2007r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 26 I p.

16.Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty powinna być wyliczona w PLN (złoty polski), jako łączna cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wynikająca z dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego, rozłożona na kwotę netto oraz cenę brutto – według wzoru podanego na formularzu oferty. Cena oferty musi zawierać również wszystkie koszty wymienione w pkt. 3 siwz oraz w przedmiarze robót i projekcie technicznym.

17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie faktura VAT sporządzona w oparciu o protokół odbioru robót i kosztorys powykonawczy.

18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena oferty – 100%

19.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załączonego wzoru umowy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. ze zm.)


ZATWIERDZAM

Dnia: 19 stycznia 2007

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Oferenta:.....

Adres:

TEL./FAX:

e-mail:.....

REGON:

NIP:

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Budowę oświetlenia drogowego w ul. Granicznej i ul. Portowej w Izbicy,
gm. Serock.**

Ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje:

1. Oferuje:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: zł

(słownie:)

brutto: zł.

(słownie:)

w tym VAT: zł

(słownie:)

2) Oferuję termin realizacji zamówienia

3) Udzielam okresu rękojmi

2. Zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, terenem budowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

3. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres dni.

4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- 1) podpisania umowy w formie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta)

2). Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. ,
8. ,
9. ,
10. ,
11. ,
12. ,
13. ,

Adnotacje wykonawcy:.....

.....

..... 2007 r.

(miejscowość)

(data)

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta)

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE DROGOWE UL. GRANICZNEJ I PORTOWEJ WE WSI IZBICA
ADRES INWESTYCJI : WIEŚ IZBICA, GM. SEROCK
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
BRANŻA : INŻYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2006 R.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

MISEL Jan Miszczak
01-684 W-wa, ul. Klaudyry 38/1a
NIP 143-000-25-55

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2006 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie drogowe wieś Izbica ul. Graniczna i Portowa						
1	KNR 5-10		Montaż szafy SON z wyposażeniem na istniejącym fundamencie	szt.		
d.1	1001-02		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-		Odlączenie końcówek kabla o przekroju 25 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
d.1	03 0904-03		16	szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
3	KNR 5-08		Podłączenie przewodów [końcówek kabla] w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył 25 mm ²)	szt.		
d.1	0812-05		35	szt.	35.000	
					RAZEM	35.000
4	KNR 5-10		Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0508-05		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR 5-10		Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 7 m	szt.		
d.1	0710-02		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
6	analiza		czyszczeni opraw oświetleniowych do 120 W	szt.		
d.1	własna		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
7	KNR 2-01		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-02		674.0	m	674.000	
					RAZEM	674.000
8	KNR 5-10		Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
d.1	0306-01		5*6	m	30.000	
					RAZEM	30.000
9	KNR 5-10		Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę	m		
d.1	0306-04		4	m	4.000	
					RAZEM	4.000
10	KNR 5-10		Układanie rur przepustowych DVR 75 Arot w wykopie	m		
d.1	0303-01		70.0	m	70.000	
					RAZEM	70.000
11	KNR 5-10		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m x 2	m		
d.1	0301-01		Krotność = 2 604.0	m	604.000	
					RAZEM	604.000
12	KNR 5-10		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych- YAKXs 4x25 mm ²	m		
d.1	0103-02		604.0	m	604.000	
					RAZEM	604.000
13	KNR 5-10		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach przepustowych- YAKXs 4x25 mm ²	m		
d.1	0114-02		70.0	m	70.000	
					RAZEM	70.000
14	KNR 2-01		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-02		674.0	m	674.000	
					RAZEM	674.000
15	KNR 2-01		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)- pod fundamenty słupowe	dół.		
d.1	0312-10		17	dół.	17.000	
					RAZEM	17.000
16	KNR 5-10		Ręczne stawianie słupów oświetleniowych S60 z wysięgnikiem w gruncie kat.I-III, fundament prefabrykowany F100	szt.		
d.1	0708-03	analogia				

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			17	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000
17	KNR-W 5- d.1 10 1005- 06		Montaż na słupie opraw oświetleniowych typu OUS-70W	szt.		
			17	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000
18	KNR 5-10 d.1 1001-04		Montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1	szt.		
			17	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000
19	KNR 5-10 d.1 1004-02		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie YDY 3x2,5 mm ² 17*8	m-1 przew m-1 przew	136.000	
					RAZEM	136.000
20	KNR 5-08 d.1 0813-01		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
			17	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000
21	KNR 5-08 d.1 0608-07		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 mm	m		
			50	m	50.000	
					RAZEM	50.000
22	KNR 5-08 d.1 0617-01		połączenie bednarki ze słupami	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
23	KNR 5-08 d.1 0614-02		Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych Galmar 12,8 mm w gr.kat. III	m		
			30	m	30.000	
					RAZEM	30.000
24	KNR 4-03 d.1 1203-01		Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
			35	odc.	35.000	
					RAZEM	35.000
25	KNR 4-03 d.1 1205-01		Pierwszy pomiar badania oporności uziemienia	po- miar. po- miar.	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
26	KNR 4-03 d.1 1205-02		Następny pomiar oporności uziemienia	po- miar. po- miar.	4.000	
			4			
					RAZEM	4.000
27	KNR 4-03 d.1 1205-05		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	po- miar. po- miar.	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
28	KNR 4-03 d.1 1205-06		Następny pomiar skuteczności zerowania	po- miar. po- miar.	34.000	
			34			
					RAZEM	34.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1200.0574		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	źródło światła 70W sod.	szt	17.0000		17.0000			
2.	kable YAKXs 4x25 mm2	m	700.9600		700.9600			
3.	wazelina techniczna	kg	9.4440		9.4440			
4.	benzyna do ekstrakcji	dm ³	5.0720		5.0720			
5.	pręty stalowe Galmar fi 12,8 mm	m	31.2000		31.2000			
6.	bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm	m	52.0000		52.0000			
7.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	kg	0.3300		0.3300			
8.	emalia olejno-żywiczna wodoodporna	dm ³	2.2000		2.2000			
9.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm ³	0.5436		0.5436			
10.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.9480		0.9480			
11.	tlen techniczny	m ³	1.1160		1.1160			
12.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	253.6800		253.6800			
13.	piasek do betonów zwykłych	m ³	67.6980		67.6980			
14.	cegła budowlana pełna wypalana z gliny 25x12x6,5	szt	3.0000		3.0000			
15.	fundament prefabrykowany F100	szt	17.0000		17.0000			
16.	taśma izolacyjna Denso	m ²	0.1812		0.1812			
17.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.0630		0.0630			
18.	krawężniki iglaste	m ³	0.1260		0.1260			
19.	rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. do 100 mm	m	35.3600		35.3600			
20.	rury przepustowe DVK 75 Arot	m	72.8000		72.8000			
21.	czyściwo	kg	1.2000		1.2000			
22.	tabliczka z wyposażeniem TB1	szt	17.0000		17.0000			
23.	szafa SON z wyposażeniem	szt	1.0000		1.0000			
24.	konstrukcje mocujące	kg	3.0000		3.0000			
25.	oprawa oświetleniowa typ OUS 70W	kpl	17.0000		17.0000			
26.	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV	kpl	1.0000		1.0000			
27.	opaski kablowe OKi	szt	68.0000		68.0000			
28.	przewód YDY 3x2,5 mm2	m	141.4400		141.4400			
29.	słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego S60 z wysięgnikiem	szt	17.0000		17.0000			
30.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	10.0600		10.0600			
31.	materiały pomocnicze	zl						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	15.6160		
2.	wibromiód elektryczny lub spalinowy do 3kW	m-g	4.7700		
3.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	7.6500		
4.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	15.6160		
5.	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	2.9656		
6.	samochód dostawczy	m-g	1.1900		
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	5.9096		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	13.5680		
9.	przyczepa dłuźycowa do 4.5 t	m-g	6.8000		
10.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	9.9640		
11.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	8.6160		
12.	samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	m-g	9.0100		
13.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	2.9656		
14.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	3.3590		
15.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	4.7700		
16.	zespół prądowórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA	m-g	15.6160		
				RAZEM	

Słownie:

.....
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że;

- 1) jestem uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności , zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

**WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT
PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z DATAMI ICH
ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA ORAZ PODANIEM NAZWY
ZAMAWIAJĄCEGO.**

L.p	Opis zamówienia,	Wartość zamówienia	Data realizacji	Zamawiający

.....
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

**WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Budowa oświetlenia drogowego w ul. Granicznej i ul. Portowej w Izbicy,
gm. Serock.**

oświadczam, że dysponuję:

1. następującymi pracownikami i współpracownikami przewidzianymi do wykonania przedmiotu zamówienia, którzy są uprawnieni do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

[imię i nazwisko/planowana funkcja/Nr uprawnień]:

-
-
-
-
-

2. przy pomocy następujących podwykonawców wykonam niżej podane prace:

Nazwa podwykonawcy	Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Kwota wartości zleconych prac

Wpisać nie dotyczy, gdy wykonawca wszystkie prace wykona samodzielnie.

Do wykazu załączam kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, którymi dysponuję do wykonania przedmiotu zamówienia.

....., dn.

**podpis/podpisy osób upoważnionych do
podpisywania oferty**

plik nr.1

ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A.
 ENERGETYCZNY LEGIONOWO
 Biuro Obsługi Klienta
 Legionowo, ul. Merszaika Józefa Piłsudskiego 31A
 767-50-20, 022 767-50-30, fax 022 767-51-51

URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
RYNEK 21
05-140 SEROCK

nr. kontrahenta: H04964 grupa przyłacz. V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WR/1221/06

oświetlenie uliczne Izbica ul. GRANICZNA, PORTOWA gmina: Serock

powiedzi na wniosek z dnia: 2006-05-12 ZEWT S.A. wyraża zgodę na przyłączenie mocy 2 kW przy współczynniku mocy $\text{tg } \phi = 0.4$

odłączenie instalacji może nastąpić po zrealizowaniu niżej podanych warunków:

1. Dostosowaniu stacji transformatorowej, do zwiększonego obciążenia: *n/d*
2. Powiązaniu stacji według punktu 1.1 z siecią 15 kV: *n/d*
3. Wybudowaniu linii nn: oświetleniowej kablem YAKXS 4x25mm².
4. Wykonaniu przyłącza: *n/d*
5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego zlokalizowanego w: *tablica pomiarowa w istniejącym miejscu*
7. Zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego: *3-fazowy bezpośredni energii czynnej I-strefowy*

Miejsce przyłączenia: *stup linii oświetleniowej*Miejscem dostarczania energii będą: *zaciski prądowe przyłącza na słupie linii nn*Lokalizacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia głównego: *Bi wg.o bliczeń za licznikiem; zabezpieczenie w złączu pomiarowym: Bi wg. obliczeń przed licznikiem*

Wymagania i informacje dotyczące dostosowania instalacji do współpracy z siecią:

- 5.1. Wynikające z instrukcji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorców zaliczonych do V grupy]
- 5.2. Systemy sterowania dyspozytorskiego – *n/d*
- 5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi – przewidzieć aparaturę uniemożliwiającą przeniesienie zakłóceń powstałych w urządzeniach odbiorczych na sieć zasilającą.
- 5.4. Dodatkowe wyposażenie urządzeń i instalacji odbiorcy – *przy stosowaniu urządzeń elektronicznych stosować filtry przeciwzakłóceńowe.*
- 5.5. Prąd zwarcia wielofazowego – *n/d*
- 5.6. Czas trwania zwarcia - *1sek*
- 5.7. Pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego (resztkowy) – *15A.*
- 5.8. W razie potrzeby instalację przystosować do przerw wynikających z działania automatyki sieciowej.
- 5.9. Sieć nn pracuje w systemie: TN-C

Przydzielona moc nie może być przekroczona i użytkowana bez zgody ZEWT S.A. w innych celach niż podane we wniosku.

Niniejsze warunki przyłączeniowe są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunków w okresie ich ważności. Wnioskodawca wystąpi na piśmie do ZEW-T S.A. o ustalenie nowych.

Informacje i ustalenia dodatkowe:

- 8.1. W przypadku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania Państwa działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu z ZEW-T S.A. warunków przebudowy.
- 8.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnień projekt techniczny instalacji wewnętrznych wraz z wykazem obiektów, lokali i mocy dla nich przydzielonej według w/w dokumentacji
- 8.3. Dodatkowe wymagania: .

Realizacja inwestycji związanych z podłączaniem instalacji Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, której projekt załączony będzie do niniejszych warunków. Wymieniony projekt stanowić będzie przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgłoszenia przez Wnioskodawcę uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przyłączenie jest ważna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawcę.

Niniejsze techniczne warunki przyłączenia wydano na zasadach i trybie określonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r. Dz.U. Nr 54 z dn. 04.06.1997r. poz. 348), z późniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Legionowie
 Zamiejscowy Referat Architektury
 w Serocku
 ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Rejon Energetyczny Legionowo
 DYREKTOR
 mgr inż. *Włodzisław Ciszek*

Podpis Dyrektora RE