

WYJAŚNIENIE DO SIWZ NR 1

Dotyczy: zapytania z dnia 19 listopada br. do przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Termomodernizację zespołu budynków szkół w Serocku.

Zamawiający otrzymał zapytania dotyczące przedmiaru robót na przedmiotowe zadanie następującej treści:

„Zgodnie z wymaganiami SIWZ pkt 10. zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1)poz. nr 15 przedmiaru załączonego do SIWZ przewiduje jednocześnie ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej oraz cokołu do wysokości 50 cm płytami hydrofobowymi. Jaki jest prawidłowy obmiar dla ocieplenia z płyt z wełny, a jaki dla płyt hydrofobowych?

2)Czy materiały przewidziane do ponownego w budowania (rynychaki, haki do mocowania rynien i rur spustowych) w poz. 21 i poz. 24 są dostosowane do ścian ocieplonych?”

W odpowiedzi na powyższe zapytania informujemy, że:

Ad. 1.

Dla płyt hydrofobowych należy zastosować obmiar 14 m²(28x0,5m). Pozostała wartość pozycji to płyty z wełny mineralnej.

Ad. 2.

Materiały przewidziane do ponownego wykorzystania są dostosowane do ścian ocieplonych.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zając