

Serock, dnia 20 marca 2009

PRI 341-15-1/09

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo”.

Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w postępowanie następującej treści:

„Czy w przypadku zmiany na urządzenia innego producenta (w celu oceny równoważności) oferent powinien dołączyć do oferty karty katalogowe urządzeń zamiennych?”

W odpowiedzi na w/w zapytanie, Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy –Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zapis taki jest zawarty także w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cyt:

„Uwaga! Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę”.

Z zapisu tego wynika, że w przypadku zmiany urządzeń na inne niż określone w dokumentacji projektowanej, Wykonawca musi udowodnić, że spełniają one wymagane parametry. Udokumentowane to może być kartami katalogowymi urządzeń, aprobatami technicznymi, certyfikatami, itp.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że dokumenty takie w przypadku zmiany urządzeń muszą znaleźć się w ofercie Wykonawcy, a ich brak świadczy o zachowaniu technologii i urządzeń zgodnych z projektem i na etapie budowy tylko takie będą dopuszczone do użycia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zając