

Serock, dnia 21 września 2011

PRI 272.2.6.9.2011

WYJAŚNIENIE NR 3 DO SIWZ

Dotyczy: zadania pod nazwą: „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”.

W odpowiedzi na pytania od Wykonawców dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyżej wymienionym postępowaniu, zamawiający odpowiada:

Ad. 1. Odnośnie pytań dotyczących parametrów zastosowanej trawy syntetycznej – zamawiający informuje, że wymaga, aby trawa posiadała nie gorsze parametry niż:

- typ – włókno monofilowe, z rdzeniem,
- kolor – odcienie zielonego,
- wysokość – 60 mm.,
- ilość pęczków/m² - min. 8900,
- dtex – min. 16 000,
- ilość włókien/m²- min. 14 300,
- grubość włókna – min. 270 mikronów,
- wypełnienie EPDM – kolor szary;

Ad. 2. Odnośnie pytań dotyczących certyfikatów FIFA 2 Stars – zamawiający wymaga aby zastosowana trawa wraz z wypełnieniem posiadała taki certyfikat zrobiony na jakimkolwiek obiekcie tego typu. Nie wymaga się certyfikacji boiska będącego przedmiotem zamówienia, jak również dołączania certyfikatu na etapie składania ofert zgodnie z zapisami zawartymi w siwz;

Ad. 3. Odnośnie pytań dotyczących dopuszczenia w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów, płatności na dwa odrębne rachunki – zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem przedstawienia przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

W tym zakresie wprowadza się zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie pkt. 19 siwz otrzymuje brzmienie:

„19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

Jeżeli oferta wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców”.

W załączeniu przekazujemy treści poszczególnych pytań Wykonawców, bez podania ich źródła.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolnicki



o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę - w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm - na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

2. W Opisie SB_DT3 Zamawiający opisuje rygorystycznie parametry trawy syntetycznej wskazując w ten sposób na jednego producenta, taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

W związku z tym proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej o parametrach podanych niżej, dodam że ten produkt posiada certyfikat FIFA 2 Star, deklarację zgodności z PN-EN 15330-1: 2008, raport techniczny Sport Labs, atest PZH.

- wysokość włókna: 60 mm,
- typ włókna: monofil,
- skład chemiczny włókna: polietylen,
- ciężar włókna: 14 000 Dtex,
- gęstość trawy: 176 400 włókien/m²,
- grubość włókna: 170 mikronów,

3. W Opisie SB_DT3 Zamawiający wymaga aby trawa syntetyczna posiadała *Certyfikat FIFA 2 Stars na oferowany system nawierzchni (trawa + wypełnienie szary EPDM z recyklingu), Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie szary EPDM z recyklingu), [...]*. Taki zapis jest nie dopuszczalny ponieważ uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Proszę przyjąć do informacji że badania na zgodność z FIFA standardowo wykonuje się z granulem SBR. Trawy syntetyczne wypełnione granulem SBR spełniają wymogi FIFA i

otrzymują certyfikaty FIFA 1 Star, a nawet FIFA 2 Star. Proszę wskazać minimum trzech producentów traw syntetycznych, którzy mają wykonane badania z granulem EPDM i spełniają przy tym wymagane parametry techniczne. Z naszych informacji wiemy że na rynku polskim jest jeden producent, który zrobił takie badania. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie certyfikatu FIFA i badań laboratoryjnych trawy syntetycznej wypełnionej granulem SBR, przy zapewnieniu że ułożona trawa będzie wypełniona granulem EPDM z recyklingu w kolorze szarym w ilości zgodnej z badaniem.

**Dot.: Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania Modernizacja stadionu
miejskiego w Serocku**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do użytku w podmiotowym zadaniu nawierzchnię z trawy syntetycznej o parametrach:

- Typ włókna: monofil, przekrój w kształcie diamentu
- Skład chemiczny włókna: 100% polietylen
- Ciężar włókna: 14.000 Dtex
- Grubość włókna: 280 micron
- Przepuszczalność dla wody: 30l/min/m²
- Wysokość włókna: 60mm
- Ilość pęczków: 9629/m²
- Ilość włókien: 115.564/m²
- Całkowity ciężar nawierzchni: 3029g/m²
- Kolor nawierzchni: zielony dwukolorowy

ZAPYTANIE

Parametry trawy zostały opisane przez Zamawiającego w sposób nazbyt rygorystyczny. Wymagana trawa przewyższa wymaganiami jakościowymi największe obiekty w Europie. Parametr detex został określony na min. 17.000 natomiast grubość włókna min. 350 mikronów. Dodatkowo zamawiający podaje bardzo wysoką minimalną ilość pęczków i włókien. Te dwa parametry te są ze sobą powiązane (zwiększając ilość włókien producent zmniejsza ilość pęczków). Większość bardzo dobrych i sprawdzonych na wielu obiektach produktów posiadających certyfikat FIFA 2 nie spełnia podanych wymogów, dlatego wzywamy Zamawiającego do obniżenia tych parametrów do dtex 11.000 oraz 200 mikronów, a także ilości włókien do 130.000 oraz ilości pęczków do 7300.

Zwracamy również uwagę, że wymagane parametry muszą być spełnione w połączeniu z certyfikatem FIFA 2 uzyskanym po zasypaniu EPDM. W związku z tym nie jest możliwe wyprodukowanie wymaganej trawy na zamówienie (proces certyfikacji wymaga zainstalowania trawy na pełnowymiarowym obiekcie piłkarskim i trwa kilka miesięcy). Sam wymóg certyfikatu FIFA 2 po zasypaniu EPDM mocno ogranicza dostępne na rynku trawy, ale w przeciwieństwie do podanych parametrów może mieć sens.

Jeśli zamawiający nie zgadza się na obniżenie parametrów prosimy o wskazanie przynajmniej 2 producentów trawy syntetycznej o tak specyficznych właściwościach, posiadających certyfikat FIFA 2 po zasypaniu EPDM. Mimo naszej szerokiej wiedzy i współpracy z licznymi producentami trawy syntetycznej nie byliśmy w stanie znaleźć produktu o właściwościach wymienionych przez Zamawiającego. Informujemy przy tym, iż art. 30 Prawa zamówień publicznych jednoznacznie wskazuje w jaki sposób można opisywać przedmiot zamówienia wskazując przy tym, iż zamawiający zobowiązany jest dopuścić rozwiązania równoważne. Jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 2 ww. ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Mając na uwadze fakt, iż parametry techniczne wskazane przez zamawiającego w SIWZ spełnia być może wyłącznie jeden produkt jednego producenta, narusza to wskazane powyżej postanowienia ustawy.

Z tych też względów wnosimy jak powyżej.