



1. Wszystkie grzejniki stalowe płytowe typ VK zasilane od dołu, wieszane na wys. 12–15cm nad podłogą
2. Na podejściach do grzejników montować odcinające zespoły zaworowe
3. Na wbudowane wkładki zaworowe założyć głowice termostatyczne w wykonaniu przeciwkradzieżowym
4. Instalację wykonać z rur polietylenowych Pex-c i Al-Pex
5. Całość instalacji prowadzić w warstwach podłogowych
6. Rurociągi zaizolować 9mm pianką poliuretanową np. Thermaflex

<div>BUDYNEK ZAPLECZA</div> <div>INST. C.O. - rozwinięcie</div>		<div>SKALA - 1 : 100</div> <div>BRANŻA: <b>SANIT.</b></div>
<div>MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO</div> <div>SEROCK , UL.PULTUSKA</div> <div>DZ.NR EW. 10</div>		<div>UMOWA</div> <div>FAZA PB</div> <div>DATA 08.2008</div>
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SEROCK	
ADRES:	05-140 SEROCK, UL. RYNEK 21	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Gajewska	PODPIS
	NR UPRAWNIENI St-576/77	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Murat	PODPIS
	NR UPRAWNIENI	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Murat	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS
	NR UPRAWNIENI	
<div>UWAGI:</div>		<div>NR RYS.</div> <div>S 4</div>

[illegible]

ATF	czujnik temp. zewnętrznej QAC34
FB	regulator pokojowy RGT/RGB *)
HP	pompa obiegowa c.o. *)
MAG	przeponowe naczynie wzbiorcze *)
TKW	zimna woda pitna
TLP	pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *)
TWF	czujnik temperatury c.w.u. WWF *)
TWW	ciepła woda użytkowa
TWZ	cyrkulacja c.w.u.
TZP	pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
*)	wyposażenie dodatkowe
1)	zwyposażenie membranowe naczynie wzbiorcze

<b>BUDYNEK ZAPLECZA SCHEMAT KOTŁOWNI</b>		<b>SKALA 1:-----</b>
		<b>BRANŻA:</b>
		<b>SANIT.</b>
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO SEROCK , UL.PULTUSKA DZ.NR EW. 10		<b>UMOWA</b>
		<b>FAZA PW</b>
		<b>DATA 08.2008</b>
<b>INWESTOR:</b>	<b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>	
<b>ADRES:</b>	<b>05-140 SEROCK, UL. RYNEK 21</b>	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	<b>mgr inż. Elżbieta Gajewska</b>	<b>PDPIS</b>
	<b>NR UPRAWNIENI St-576/77</b>	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	<b>mgr inż. Grzegorz Murat</b>	<b>PDPIS</b>
	<b>NR UPRAWNIENI</b>	
<b>OPRACOWAŁ:</b>	<b>mgr inż. Grzegorz Murat</b>	<b>PDPIS</b>
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>		<b>PDPIS</b>
	<b>NR UPRAWNIENI</b>	
<b>UWAGI:</b>		<b>NR RYS.  S 5</b>