



#### OZNACZENIA

- 1- Trójnik kołnierzowy DN100/DN100 firmy HAWLE Nr 510
- 2- Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 100 firmy HAWLE
- 3- Kołnierz do rur PE specjalny zabezpieczony przed przesunięciem  $\varnothing 100/110$  firmy HAWLE Nr kat. 0400

#### UWAGA

- wymiary na rysunku podane są w [mm],

STUDNIA REWIZYJNA dn1200		SKALA: 1:20
OBIEKT	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ /GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ/	
OPRACOWANIE	Dariusz Ciszewski tech. urządzeń sanitarnych	DATA: 2007-08 PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kaliś upr. budowlane w spec. instalacyjnej-PDL/0092/PWOS/04	DATA: 2007-08 PODPIS:
SPRAWDZIŁ	inż. Dariusz Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LOM 44	DATA: 2007-08 PODPIS:
ZII Zakład Instalacyjno-Inżynierski sp. z o.o. W. Jemielita, 1. Smolicki 18-400 Łonża, ul. Przenysłowa 3 tel. 2169862		rys: 14 str: 30