

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Oznaczenie	Nazwa	Producent	Kod	Ilość	Uwagi
--	Uniwersalna obudowa poliestrowa -Arial08	AB-Micro	Nr kat. 831112	1	
--	Płyta montażowa - blacha 2mm ocynkowana	AB-Micro	Nr kat. 831113	1	
--	Drzwi wewnętrzne (pokrywa pełna)	AB-Micro	Nr kat. 831115	1	
--	Zamek z kluczykiem	AB-Micro	--	1	
Twido	Sterownik programowalny	Telemecanique	TWD LMDA 40DTK	1	
Moduł-wea1 , Moduł-wea2	Moduł wejść analogowych	Telemecanique	TWD AMI 2HT	2	
--	Moduł komunikacyjny	Telemecanique	TWD NOZ 232D	1	
Moduł-wec1\Moduł-wec2	Podstawa z wejściami dwustanowymi	Telemecanique	ABE7-H20E000	2	
Moduł-wyc	Podstawa z wyjściami dwustanowymi	Telemecanique	ABE7-R08S111	1	
--	Kabel połączeniowy rozszerzeń modułów	Telemecanique	ABF-TP26MT10001	2	
Patton	Interface komunikacyjny RS232/485	Makolab	Patton 2085	1	
VT RS485	Zabezpieczenie przepięciowe	DEHN	Blizductor VT RS485	1	
RG1 , RG2	Grzałka do szaf sterowniczych	Elektron	G-2/50W	2	
TER.	Termostat	Bezpol	KTO-111	1	
ZS	Zasilacz impulsowy	Polwat	PWS 40RM-24	1	
UPS	Zasilacz awaryjny	EWER Sp. z o.o.	MP 300	1	
TR	Transformator bezpieczeństwa	Prod. handlowy	TOe-100	1	
PJ1 , PJ2	Przetwornik wartości pomiarowej prądu	OEM Automatic	CS-475-1	2	
V1,V2	Ochronnik przepięć	DEHN	CT BE24V	2	
--		--	--	--	



P.B.W. MERAWAY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (0-22) 863 75 69
fax: (0-22) 863 75 69
e-mail: biuro@meraway.com.pl

Modyfikacja					Klient: Wodociąg Północny Wieliszew			Tytuł rysunku: Zestawienie aparatury 1/4		Nr projektu: 35/2007	
					Projektował	wrzesień 2007	inż. Janusz Duda	Nazwa projektu: Przepompownia ścieków Serock, ul. Wyzwolenia		Grupa: SCHEMATY	
					Sprawdził	wrzesień 2007	inż. Stefan Betliński			Nr rys./ Nr nast. 22/23	
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko			Ilość rys. 25	