

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Oznaczenie	Nazwa	Producent	Kod	Ilość	Uwagi
1K1, 1K2, 1K3, 2K1, 2K2, 2K3,	Przełącznik elektromagnetyczny 230VAC	Relpol	R4/230VAC	6	
1KP, 2KP, 3KP, 4KP	Przełącznik elektromagnetyczny 24VAC	Relpol	R4/24VAC	4	
KST3	Przełącznik elektromagnetyczny 24VDC	Relpol	R4/24VDC	1	
--	Gniazdo pod przełącznik R4	Relpol	GZ4	11	
CZ-1, CZ-2	Czujnik zbliżeniowy	TWT Automatyka	TIP 1808ZP	2	
CZ-3, CZ-4	Czujnik zbliżeniowy magnetyczny	Janex	SD 6531	2	
--	Złączka jednotorowa bezpiecznikowa	MOELLER	ASK-1	27	
FB1 Fz1,Fz2, Fz3, Fz4, Fz5, Fz6, Fz7, Fz8, FZ9	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-1A	10	
FOP10, FOP11, FOP12	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-0,5A	3	
FB2, FB3, FB4,	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-0,4A	3	
FB5, FB6, FB8	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-0,2A	3	
FB7, FB9	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-0,1A	2	
FOP4, FOP6, FOP7	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-2A	3	
FOP5	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-0,63A	1	
FOP8, FOP9	Szklany bezpiecznik rurkowy 5x20mm	Prod. handlowy	WTA-3A	2	
4LZ, 2LZ	Złączka jednotorowa	S.I.A.E. POKÓJ	ZUG-G35	8	
XOL, XPG, XW, XSP	Złączka jednotorowa	S.I.A.E. POKÓJ	ZUG-G4	21	
XP1, XP2	Złączka jednotorowa	S.I.A.E. POKÓJ	ZUG-G10	14	
--	Trzymacz	S.I.A.E. POKÓJ	KU-1	25	
--	Listwa montażowa	Prod. handlowy	TS-35	4m	



P.B.W. MERAWAY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (0-22) 863 75 69
fax: (0-22) 863 75 69
e-mail: biuro@meraway.com.pl

Modyfikacja					Klient: Wodociąg Północny Wieliszew			Tytuł rysunku: Zestawienie aparatury 4/4		Nr projektu: 35/2007	
					Projektował	wrzesień 2007	inż. Janusz Duda	Nazwa projektu: Przepompownia ścieków Serock, ul. Wyzwolenia		Grupa: SCHEMATY	
					Sprawdził	wrzesień 2007	inż. Stefan Betliński			Nr rys./ Nr nast. 25/	
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko			Ilość rys. 25	