

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Oznaczenie	Nazwa	Producent	Kod	Ilość	Uwagi
RB1 , RB2	Rozłącznik bezpiecznikowy	Moeller	Z-SLS/CB/3	2	
St1\St2	Stycznik mocy	Moeller	DILM17-10	2	
Odg1 , Odg2	Ogranicznik przepięć klasy B+C	Moeller	SP-B+C/3+1	2	
CKF-p, CKF-r, CKF-P1, CKF-P2	Czujnik kolejności, zaniku i asymetrii faz	F&F Pabianice	CKF-B	4	
SZ1	Przełącznik kontroli faz	Merazet	PKF-333SZR	1	
F9 , F10	Wyłącznik instalacyjny 1-bieg.	Moeller	CLS6-C2	2	
FOP1 , FOP2	Wyłącznik instalacyjny 1-bieg.	Moeller	CLS6-B2	2	
FOP3, FOP13, FOP14, FOP15, FO6	Wyłącznik instalacyjny 1-bieg.	Moeller	CLS6-B6	5	
FOP16	Wyłącznik instalacyjny 3-bieg.	Moeller	CLS6-B10/3	1	
1F2 , 2F2	Wyłącznik instalacyjny 3-bieg.	Moeller	CLS6-B4/3	2	
1F1 , 2F1	Wyłącznik instalacyjny 3-bieg.	Moeller	CLS6-B25/3	2	
1FJ , 2FJ , FJ3	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Moeller	FI-25/4/003	3	
FJ4 , FJ5	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Moeller	FI16/2/003	2	
1KM, 2KM	Stycznik mocy	Moeller	DILM9-10	2	
1FJT , 2FJT	Samoczynny wyłącznik silnikowy	Moeller	PKZM0-10	2	
1KW , 2KW	Przełącznik kontrolny	EMU	NIV100	2	
1K4 , 2K4	Przełącznik czasowy	Relpol	D6DE	2	
KK1 , KK2 , KST1 , KST2	Przełącznik elektromagnetyczny 24VDC	Relpol	R2M/24VDC	4	
KK3	Przełącznik elektromagnetyczny 230VAC	Relpol	R2M/230VAC	1	
--	Gniazdo pod przełącznik R2M	Relpol	GZ2	5	



P.B.W. MERAWAY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (0-22) 863 75 69
fax: (0-22) 863 75 69
e-mail: biuro@meraway.com.pl

Modyfikacja					Klient: Wodociąg Północny Wieliszew			Tytuł rysunku: Zestawienie aparatury 3/4			Nr projektu: 35/2007		
					Projektował	wrzesień 2007	inż. Janusz Duda				Grupa: SCHEMATY		
					Sprawdził	wrzesień 2007	inż. Stefan Betliński	Nazwa projektu: Przepompownia ścieków Serock, ul. Wyzwolenia			Nr rys./ Nr nast. 24/25		
	Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko				Ilość rys. 25		