PS- 0941
SEROCK TYBORSKA

15/0,4kV

N

R

YAKXS4x120; l=140m; wg opracowania RE

– zasilanie podstawowe –

ZKSL
wg opr. RE

Pp=15,0 kW

Wh 3f

C25/3

czujka

50A

RG+SZR
wg opr. MERAWAY

obudowa izolacyjna II kl. ochr.

Pi=8,8 kW
Ps=4,0 kW

Układ sterowania

Układ zasilania

ΔIn 0,03A

Lz

SZR

B+C

proj. YAKXS4x25 l=13m

proj. YAKXS4x25 l=13m

proj. YKSY3x1,5 l=14m

proj. YKSY3x1,5 l=14m

proj. przewód sondy hydrostatycznej

proj. YDY3x1,5; l=10m

proj. przewody zasilania pomp

proj.przewody sterownicze wył. pływakowych

proj. YKSYekw Nr 2x1,5 l=10m

proj. ekr. kabel sygnałowy l=10m

właz

czujka

FeZn25x4

uziom pionowy GALMAR Ø17,2mm l=10,5m R<30

pływaki

P1

P2

sonda

PRZEPOMPOWNIA

przepływomierz

KOM. PRZEPŁYWOMIERZA

PS- 0744
SEROCK WYZWOLENIA

15/0,4kV

N

R

YAKXS4x120; l=400m; wg opracowania RE

– zasilanie rezerwowe –

furtka

czujka

proj. YKSY3x1,5 l=9m

proj. YKSY3x1,5 l=4m

URBANA TROPIC–70W

CERES–5

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA W UKŁADZIE TT

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:500
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej /grawitacyjno–tłocznej/ wraz z przepompownią; Serock, ul. Wyzwolenia i ul. przyległe	
TEMAT	**Schemat ideowy zasilania.**	
BRANŻA SANITARNA		
PROJ.	mgr inż. Sylwia Kozłowska–Kaliś upr. budowlane w spec. instalacyjnej–PDL/0092/PWOS/04	DATA: 2007–08 PODPIS:
SPR.	inż. D. Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LOM 44	DATA: 2007–08 PODPIS:
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJ.	inż. Marek Czerwonko upr. budowlane w zakresie proj.sieci i inst.elekt, stacji i urządz. elektroen. UAN7342/10/91	DATA: 2007–08 PODPIS:
SPR.	mgr inż. Maciej Czerwonko upr. budowlane w zakresie sieci,inst. i urządz. elektr. i elektroen. PDL/0062/PWOE/04	DATA: 2007–08 PODPIS:
ZII Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny sp.j. W. Jemielity, T. Smoliński Łomża,ul. Przemysłowa 3 tel.086-2169862		rys: 1 **E-02** str: **10**