

WYJAŚNIENIE NR 3 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo”.

W dniu 26 marca b.r, do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

„1. Prosimy o podanie, czy zamawiający dopuszcza zmianę przewidzianych w kosztorysie rurociągów technologicznych wykonanych ze stali nierdzewnej na rurociągi z PVC łączone metodą klejoną lub na rurociągi wykonane z PE zgrzewanego?

2. Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę przewidzianej w kosztorysie konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej na konstrukcję ze stali ocynkowanej?

3. Czy w przypadku wysyłki oferty przetargowej pocztą kurierską oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na wadium można załączyć do oferty przetargowej?”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, odpowiadamy:

Ad. 1) zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania rurociągów,

Ad. 2) zamawiający nie dopuszcza zmiany wykonania technologii konstrukcji wsporczej,

Ad. 3) oryginał gwarancji ubezpieczeniowej można dołączyć do oferty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Serock
mgr Sławomir Sokołnicki