

Serock, dnia 23 kwietnia 2007

PRI 341-25-~~6~~/07

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „wymianę okien w budynku szkoły w Serocku”.

W dniu 17 kwietnia br. Zamawiający otrzymał zapytanie od jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zapytań bez podania ich źródła oraz odpowiedzi.

„W załączonych rysunkach brak jeszcze opisu co do drzwi aluminiowych.

1. Do jakiej wysokości od dołu, ma być panel w obu pozycjach:

Odp. Panel do ½ wysokości.

2. Ile zamków? Czy zamki zwykłe? czy atestowane wzmocnione?

Odp. 1 szt. na każde drzwi. Zamki atestowane, wzmocnione.

3. Czy Aluminium ciepłe, do obu par drzwi?

Odp. Zgodnie z opisem do rysunków – ciepłe.

4. Kolor biały aluminium?

Odp. Zgodnie z opisem do rysunków – białe.

5. Czy zastosować samodomykacz do obu drzwi?

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót – samodomykacz do 1 szt. drzwi.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki