

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W M. SEROCK UL. PRUSA**

| Lp. | Numer słupa | Typ słupa | Długość przęsła | Rodzaj przewodów | Wyszczególnienie materiałów | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Skrzynka ośw. ul. | | | | Słup SAL-6 | Fundament B-60 | Wysięgnik WR-8A/1 | Tabliczka TB-1 | Oprawa oświetleniowa typ OUSH-70 | Lampa sodowa 70W | Wkładka topikowa Wtins 6A | Wstawka dolna BiWd 6A | Śruba ocynkowana M10x25+N+Po+Ps | Rura ochronna DVKΦ110 | Rura ochronna SRSΦ110 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4mm2 |
| 2 | 1 | SAL-6 | 25 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 25 |
| 3 | 2 | SAL-6 | 36 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | 35 |
| 4 | 3 | SAL-6 | 36 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16 | | 35 |
| 5 | 4 | SAL-6 | 36 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 35 |
| 6 | 5 | SAL-6 | 30 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 30 |
| 7 | 6 | SAL-6 | 33 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 32 |
| 8 | 7 | SAL-6 | 34 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 33 |
| 9 | 8 | SAL-6 | 34 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 33 |
| 10 | 9 | SAL-6 | 36 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 35 |
| 11 | 1 | opisany | - | YAKXs4x25mm2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | SAL-6 | 36 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 35 |
| 13 | 11 | SAL-6 | 30 | YAKXs4x25mm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 29 |
| | | | 366 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 70 | 6 | 357 |