

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie prądu obciążenia na obwodzie

$$I_{\text{obc}} = 11 I_{\text{opr.}} \times I_r = 11 \times 1A = 11A$$

I_b za licznikiem zgodnie z warunkami przyłączenia 20A.

PROJEKTANT

Jan Winiarski
upr. S-380/76